

PRODUKTDATENBLATT

JUDO JMD 07

**Dosierpumpe zur Durchführung einer Standdesinfektion
gemäß DVGW W 551-3**



Einsatzzweck

Zur Durchführung einer Standdesinfektion nach DVGW-Arbeitsblatt W 551-3 mit JLS-DUO.

Lieferumfang

Mechanisch/hydraulische Dosierpumpe zur mengenproportionalen Zugabe von mind. 7 l/m³ JUDO JLS-DUO zur Desinfektion; stromlose Proportionaldosierpumpe; komplette Einheit chlordioxidbeständig mit Saugschlauch.

Produktvorteile

- **Trinkwasserhygiene**
mit Unterstützung der JUDO Wasserexperten
- **Einfache Durchführung einer Standdesinfektion**
ohne Strom, einfache Einbindung in die Trinkwasser-Installation
- **Wasserdruck als Antriebskraft**
- **Zuverlässig**
Desinfektionsmaßnahme gemäß DVGW W 551-3

Zubehör

JUDO JSW 1

Zur Aufnahme der kompletten JUT- oder JWT-Dosieranlagen sowie MECHADOS-Dosierpumpe inkl. Transportgebinde, stabile Ausführung bis 60 l.
Bestellnummer 8690026

Modell	JMD 07
--------	--------

Leistungsdaten

Durchfluss min.	0,6 m³/h
Durchfluss max.	2,5 m³/h
Dosierleistung min.	2 l/m³
Dosierleistung max.	16 l/m³
Druckverlust bei max. Durchfluss	1,4 bar

Umgebungsdaten

Betriebsdruck min.	0,3 bar
Betriebsdruck max.	6 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Betriebstemperatur max.	30 °C

Sonstige Angaben

EAN-NUMMER	 4 038097 018864
------------	---

Bestellnummer	8330100
---------------	---------

WunschWasser in Perfektion. Seit 1936.



JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380
D-71351 Winnenden
Tel. 07195 692 - 0
Fax 07195 692 - 110
E-Mail: info@judo.eu
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Sandhofer-Straße 15
A-2000 Stockerau
Tel. 02266 64078
Fax 02266 64079
E-Mail: info@judo-online.at
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung AG
Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal
Tel. 061 9064050
Fax 061 9064059
E-Mail: info@judo-online.ch
www.judo-online.ch