

PRODUKTDATENBLATT

JUDO Probeentnahmeventil

Zur Entnahme von Wasserproben gemäß DIN EN ISO 19458, DVGW W 551 und DIN 1988-200



judo®

Einsatzzweck

Das JUDO Probeentnahmeventil kann im gesamten Trinkwassersystem (Kalt- und Warmwasser) eingesetzt werden. Es ist in verschiedenen Positionen (horizontal und vertikal) an Stelle eines Entleerungsventils oder Entleerungsstopfens montierbar. Das Auslaufrohr lässt sich durch seine Flexibilität zusätzlich in beliebiger Position ausrichten, so dass die Probenahme sehr bequem durchzuführen ist. Das Auslaufrohr ist für die Probenahme nach DIN EN ISO 19458, DVGW W 551 und DIN 1988-200 durch Abflammen des Edelstahlrohrs geeignet.

Lieferumfang

Probeentnahmeventil aus Messing mit Dichtungen; abflammbares Auslaufrohr aus Edelstahl.



Prüfzeichen

Produktvorteile

- **Normkonform beproben**
gemäß DIN EN ISO 19458, DVGW W 551 und DIN 1988-200
- **Abflammbar**
keine äußere Beeinflussung der Probennahme
- **Totraumfrei**
bietet kein Versteck für Keime

Modell	Probeentnahmeventil
Anschlussdaten	
Rohranschluss	¼" Außengewinde
	¾" Außengewinde
Umgebungsdaten	
Betriebsdruck max.	10 bar
Wassertemperatur max.	90 °C
Sonstige Angaben	
EAN-NUMMER	 4 038097 031559
Bestellnummer	8351027

WunschWasser in Perfektion. Seit 1936.



JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380
D-71351 Winnenden
Tel. 07195 692 - 0
Fax 07195 692 - 110
E-Mail: info@judo.eu
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Sandhofer-Straße 15
A-2000 Stockerau
Tel. 02266 64078
Fax 02266 64079
E-Mail: info@judo-online.at
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung AG
Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal
Tel. 061 9064050
Fax 061 9064059
E-Mail: info@judo-online.ch
www.judo-online.ch