

# PRODUKTDATENBLATT

## JUDO JTH-PLUS

### pH-Wert Korrektur für Heizwasser



### **Lieferumfang**

JUDO THERMODOS PLUS Schnelle und einfache Konditionierung (pH-Wert Anhebung) mit JUDO THERMODOS PLUS im praktischen 1 Liter Gebinde. Die Dosierung erfolgt über das JUDO THERMODOS Dosiergerät JTH-D. Dosierhinweis JUDO THERMODOS PLUS 1 Flasche für 600 l Systeminhalt = Erhöhung der Alkalität um 0,1 mmol/l 2 Flaschen für 1.200 l Systeminhalt = Erhöhung der Alkalität um 0,1 mmol/l 2 Flaschen für 600 l Systeminhalt = Erhöhung der Alkalität um 0,2 mmol/l 2 Flaschen für 300 l Systeminhalt = Erhöhung der Alkalität um 0,4 mmol/l

### **Produktvorteile**

- **Konditionierung von Heizwasser**  
so viel wie nötig, so wenig wie möglich
- **Einfache Handhabung**
- **Zielgenaue Dosierangabe**  
durch das JUDO Alkali-Check Messbesteck

### **Zubehör**

JUDO JTH-D  
5 l Edelstahlbehälter; druckfest bis 6 bar; TÜV-geprüft mit Druckpumpe; Sicherheitsventil; kombiniertes Absperrventil; Anschluss Schlauch mit 1/2" Überwurfmutter.  
Bestellnummer 8125501

Modell JTH-PLUS

Maße und Gewichte

Inhalt Dosiergebinde 11

Sonstige Angaben

EAN-NUMMER



Bestellnummer 8650017

# WunschWasser in Perfektion. Seit 1936.



JUDO Wasseraufbereitung GmbH  
Postfach 380  
D-71351 Winnenden  
Tel. 07195 692 - 0  
Fax 07195 692 - 110  
E-Mail: [info@judo.eu](mailto:info@judo.eu)  
[www.judo.eu](http://www.judo.eu)

JUDO Wasseraufbereitung GmbH  
Josef-Sandhofer-Straße 15  
A-2000 Stockerau  
Tel. 02266 64078  
Fax 02266 64079  
E-Mail: [info@judo-online.at](mailto:info@judo-online.at)  
[www.judo.eu](http://www.judo.eu)

JUDO Wasseraufbereitung AG  
Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal  
Tel. 061 9064050  
Fax 061 9064059  
E-Mail: [info@judo-online.ch](mailto:info@judo-online.ch)  
[www.judo-online.ch](http://www.judo-online.ch)