

PRODUKTDATENBLATT

JUDO JTH-MINUS

pH-Wert Korrektur für Heizwasser



Lieferumfang

JUDO THERMODOS MINUS Schnelle und einfache Konditionierung (pH-Wert Senkung) mit JUDO THERMODOS MINUS im praktischen 1 Liter Gebinde. Die Dosierung erfolgt über das JUDO THERMODOS Dosiergerät JTH-D. Dosierhinweis JUDO THERMODOS MINUS 1 Flasche für 600 l Systeminhalt = Senkung der Alkalität um 0,1 mmol/l 2 Flaschen für 1.200 l Systeminhalt = Senkung der Alkalität um 0,1 mmol/l 2 Flaschen für 600 l Systeminhalt = Senkung der Alkalität um 0,2 mmol/l 2 Flaschen für 300 l Systeminhalt = Senkung der Alkalität um 0,4 mmol/l

Produktvorteile

- **Konditionierung von Heizwasser**
so viel wie nötig, so wenig wie möglich
- **Einfache Handhabung**
- **Zielgenaue Dosierangabe**
durch das JUDO Alkali-Check Messbesteck

Zubehör

JUDO JTH-D
5 l Edelstahlbehälter; druckfest bis 6 bar; TÜV-geprüft mit Druckpumpe; Sicherheitsventil; kombiniertes Absperrventil; Anschlussschlauch mit 1/2" Überwurfmutter.
Bestellnummer 8125501

Modell	JTH-MINUS
Maße und Gewichte	
Inhalt Dosiergebinde	1l
Sonstige Angaben	
EAN-NUMMER	 4 038097 043712
Bestellnummer	8650018

WunschWasser in Perfektion. Seit 1936.



JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380
D-71351 Winnenden
Tel. 07195 692 - 0
Fax 07195 692 - 110
E-Mail: info@judo.eu
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Sandhofer-Straße 15
A-2000 Stockerau
Tel. 02266 64078
Fax 02266 64079
E-Mail: info@judo-online.at
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung AG
Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal
Tel. 061 9064050
Fax 061 9064059
E-Mail: info@judo-online.ch
www.judo-online.ch